

Zienswijzen & suggesties NRD-MER KAdH (na pro-forma zienswijze akkoord om uiterlijk 25 maart 2025 in te dienen)			
Traject	Onderwerp	Vraag	suggesties
Alle	Gebruik hei-installatie	Inzet van hei-installatie kan schade toebrengen aan wegen en bermen. Hoe wordt dat voorkomen?	Openbare ruimten (wegen, plantsoenen, bermen) beschermen.
5	Verbinding vaarwegen?	De doorgetrokken lijn doet vermoeden dat er een verbinding komt tussen separatiepunt en Zwolse kanaal. Is daar sprake van?	Onduidelijkheid wegnemen.
Alle	Maatgevende factor	Wat is de maatgevende factor voor het bepalen van de overschrijding van het trillingsniveau? De gemeente hanteert voor haar werkzaamheden de zwaarste, namelijk 'monumentale panden.'	Toevoegen aan de NRD
Alle	Invloed	Wat is onze (gemeente en belanghebbenden) invloed in dit proces/uitvoering?	Mede bepalend of adviserend?
5	Verzakking	Tussen de kleine en grote puntbrug verzakt de rijbaan behoorlijk. Twenterand wil graag afstemming en samenwerking met de provincie om dit probleem op te lossen.	Graag afstemmen
Alle	Levensduur	Is de 50 jaar levensduur gegarandeerd en op welke wijze?	Garantiecertificaat. Toevoegen aan de NRD
Alle	Waterschap	Wordt de gemeente ook betrokken bij het overleg met het Waterschap?	Gemeente wil graag betrokken worden.
Alle	Gemeentelijk beleid	Worden de gemeenten evenals het Waterschap (2.4) actief betrokken bij het ontwerp en de onderzoeken?	Afstemmen
Alle	Externe Veiligheid	De NRD stelt in paragraaf 3.1.4. dat het werk aan de boordvoorzieningen geen risicovol werk is. Risico's zijn er echter wel, zo is uit de huidige ontstane situatie te concluderen. Ook na jaren van de verrichte werkzaamheden. Zijn alle risico's in beeld of bestaat er nog een grijs gebied?	Paragraaf opnemen in de NRD over dit onderwerp. Risicobeheersplan opstellen. Tevens voor de langere termijn
Alle	Bodem	Dient er bij de werkzaamheden grond te worden verplaatst, afgevoerd of worden geleverd? Zo ja, hoe worden de regels in i.r.t. bodemkwaliteit nageleefd en wie houdt toezicht?	Toevoegen aan de NRD

Zienswijzen & suggesties NRD-MER KAdH (na pro-forma zienswijze akkoord om uiterlijk 25 maart 2025 in te dienen)			
Traject	Onderwerp	Vraag	suggesties
Alle	Nader onderzoek	Zijn nu alle risicovolle trajecten binnen de 10.9 km die onderhoud nodig hebben in beeld of dient er nog meer onderzoek te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in relatie tot prioritering?	Beschrijven in de NRD
Alle	Ankers	Wat wordt er gedaan met alle aanwezig ankers?	Toevoegen aan de NRD
Alle	Ankers in grond van gemeente	Een anker in de grond dat in eigendom is van de gemeente vergt een overeenkomst. Wordt dat geregeld?	Eigendomssituatie beschrijven
Alle	Circulariteit 4.4.10	Komt circulariteit de kwaliteit ten goede?	Beschrijven of hergebruik voldoende constructieve veiligheid biedt
Alle	Geen aandacht voor stabiliteit gebouwen en wegen.	In de NRD mist een belangrijk onderdeel, namelijk de stabiliteit van de gebouwen en van wegen op of gelegen in het naastliggende grondlichaam/dijklichamen. Bij het ontwerp van de boordvoorzieningen dient uitdrukkelijk worden gekeken naar de effecten van vervanging/versterken op het grondlichaam (= dijklichaam) en op de woningen.	Toevoegen aan de NRD
Alle	Verbreden reikwijdte en detailniveau	De reikwijdte en detailniveau heeft wat betreft de paragrafen 3.1.1 Grondwater en 3.1.3 Geluid en trillingen verbreding in relatie tot invloed vervanging/verbetering op grondlichamen en funderingen nodig.	Toevoegen aan de NRD
Alle	Projectbesluit	Aan een advies op het projectbesluit kan worden voorbijgegaan. Hoe wordt geborgd dat het niet gebeurt.	Borging met argumentatie toevoegen aan de NRD

Zienswijzen & suggesties NRD-MER KAdH (na pro-forma zienswijze akkoord om uiterlijk 25 maart 2025 in te dienen)			
Traject	Onderwerp	Vraag	suggesties
Alle	Wegen/openbare ruimte	Voorkomen dient te worden dat door bijvoorbeeld extra verkeer op weggedeeltes of juist wegafsluitingen de wegbeheerders aansprakelijk worden gesteld door bewoners/weggebruikers. Hoe wordt dat voorkomen?	Iets over opnemen in de NRD
Alle	Paragraaf 3.2 'Voorgenomen activiteit'	Welk type 'aanvullend onderzoek' wordt hier bedoeld?	Nadere beschrijven in de NRD
Alle	Afgekeurde damwanden	Op welke wijze wordt de damwand gekeurd en wat leidt tot de 'constructieve' afkeuring?	Beschrijven in de NRD
Variant 4	Berlinerwand	Wat houdt een Berlinerwand in? Graag een beschrijving toevoegen.	Toevoegen aan NRD
Paragraaf 3.3.3.	Inpasbaarheid in Kanaal	Is er een verkeersbesluit genomen over de maximale afmeting van elkaar passerende of tegemoetkomende vaartuigen?	Toevoegen aan de gemeente Twenterand
Variant 2	Ankers	Hier mist de opmerking dat ankers niet in/onder percelen/objecten/opstallen van derden worden geplaatst. Toevoegen.	Toevoegen aan de NRD
Paragraaf 4.2	Autonome ontwikkelingen	Een ander aspect van klimaatverandering is overstrooming (kans daarop neemt toe). Dat kan betekenen dat de damwand/oeverconstructie hoger moet worden. Is dat nog van invloed op de keuze voor de werkwijze?	Beschrijven in de NRD

Twenterand, 25 maart 2025

Behorende als onderdeel van de bijlagen bij: Brief van 25 maart 2025, zaaknummer: 1317142, documentnummer: 1318206